



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам
Ярославской области

150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная поляна, 4, телефон 76-54-37, 24-18-52, E-mail: ond_vmr@mail.ru

п. Лесная Поляна
(место составления акта)

« 19 » апреля 2019 года.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 47

По адресу/адресам: 150521, Россия, Ярославская обл., Ярославский район, с. Лучинское дом 2 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова К.П. N47 от 01.04.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения «Лучинская средняя школа» Ярославского муниципального района

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С « 05 » 04.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 19 « 04 » 2019 г. 10 час. 00 мин.

Продолжительность час минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 дней / 4 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(выявлено/наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 10 час. 00 мин. 01.04.19 директор Сечина Наталья Николаевна

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимов Константин Павлович, государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Рогова Анна Владимовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Сечина Наталья Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности в РФ:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Ширина дверного полотна внутренней двери в тамбуре эвакуационного выхода (правое крыло) по ширине менее двери, выходящей непосредственно наружу.	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	Директор Сечина Наталья Николаевна
2	Ширина дверного полотна внутренней двери в тамбуре эвакуационного выхода (из помещения мастерской) по ширине менее двери, выходящей непосредственно наружу.	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	Директор Сечина Наталья Николаевна
3	Ступени (3 шт) запасных эвакуационных выходов непосредственно наружу не имеют ограждений с перилами	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 6.28* СНиП 21-01-97*	Директор Сечина Наталья Николаевна
4	Отсутствует указание направления движения к пожарным гидрантам (водоемам) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	П. 55 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	Директор Сечина Наталья Николаевна
5	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям. На объекте запитаны провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов (см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО «Связьстрой сб»)	. 1 ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 2,3,7,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 151, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ 104-03 П. 61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	Директор Сечина Наталья Николаевна
6	Расстановка световых оповещателей «выход», знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям(см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО «Связьстрой сб»)	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 СП 3.13130.2009 п.5	Директор Сечина Наталья Николаевна
7	Провод ТРП2* 0.5 АПС работает	П. 61 Правил пожарного режима в	Директор

<p>неустойчиво в связи с большим физическим износом, что приводит к ложным срабатываниям. (см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО «Связьстрой об»</p>	<p>Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390</p>	<p>Сечина Наталья Николаевна</p>
--	--	----------------------------------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:




государственный инспектор
Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору А.В. Рогова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» 04 2019г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: