

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности по Ярославскому району Ярославской области
(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области

ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 47/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное образовательное учреждение «Лучинская средняя школа»
Ярославского муниципального района**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимов К.П. N47 от 29.04.2019 г г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 05 апреля 2019 года по 10 ч. 00 мин. 19 апреля 2019 года государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной проведена плановая выездная проверка, по адресу: **Ярославская область, Ярославский район, с. Лучинское дом 2А.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Сечиной Натальей Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ширина дверного полотна внутренней двери в тамбуре эвакуационного выхода (правое крыло) по ширине менее ширины двери, выходящей непосредственно наружу.	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	10.04.2020	
2.	Ширина дверного полотна внутренней двери в тамбуре эвакуационного выхода (из помещения мастерской) по ширине менее ширины двери, выходящей непосредственно наружу.	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	10.04.2020	

3.	Ступени (3 шт) запасных эвакуационных выходов непосредственно наружу не имеют ограждений с перилами	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 6.28* СНиП 21-01-97*	10.04.2020	
4.	Отсутствует указание направления движения к пожарным гидрантам (водоёмам) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	П. 55 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	10.04.2020	
5.	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям. На объекте защиты провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов (см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО «Связьстрой сб)	. 1 ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 2,37,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 151, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ 104-03 П. 61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	10.04.2020	
6.	Расстановка световых оповещателей «выход», знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям(см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО «Связьстрой сб)	П. 33 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 СП 3.13130.2009 п.5	10.04.2020	
7.	Провод ТРП2* 0,5 АПС работает неустойчиво в связи с большим физическим износом, что приводит к ложным срабатываниям. (см. акт технического состояния (первичное обследование) ООО «Связьстрой сб)	П. 61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390	10.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководителей федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.
 Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
 Ярославского и Некрасовского районов
 Ярославской области по пожарному надзору
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



И.И. Рогова
 (подпись)
 М.Л.П.*

«19» 04 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
 «19» 04 20 19 г.

И.И. Рогова
 (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01
 телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

<p>В соответствии с требованиями...</p>	<p>Согласно...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>