

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лучинская средняя школа»
Ярославского муниципального района

ПРИКАЗ

От 21.11.2022 г.

№ 108/2 – од.


«Об утверждении плана работы по устранению выявленных нарушений по предписанию инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору»

В соответствии со ст.90 ФЗ №248 от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле РФ», а также на основании предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №101/1 от 18.11.2022г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по устранению выявленных нарушений инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору (приложение №2);
2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на администрацию школы.

Директор школы



Сечина Н.Н.


С приказом ознакомлены:

Приложение 2

План по устранению выявленных нарушений инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору в учреждении на подготовку школы к новому учебному году 2023-2024г.

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Сроки выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
|---|--|--|------------------|---|----------------------|
| 1 | Обеспечить четкую работу автоматической пожарной сигнализации по обнаружению пожара. | ФЗ-123 от 20.07.2008г ст.83 п.4 (семь шлейфов АУПС находятся в неработоспособном состоянии (акт проверки работоспособности АУПС №1 от 20.06.2022г. ООО «Интеграл») | 10.12.2023 | Директор школы Сечина Н.Н. | |
| 2 | Установить ограждение на крыше (кровле) здания школы (ограждение: барьер, предназначенный задерживать, останавливать или направлять людей и обеспечивать защиту от случайных падений с одного уровня на другой). | Ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.8.11 СП 112.13330.2011, п.7.16 СП 4.13130.2013 | 10.12.2023 | Директор школы Сечина Н.Н. | |
| 3 | Оснастить помещения второго этажа: лаборантской, кабинет №4, кабинет №5 автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС). | т.1; ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ. СП 486.1311500.2020 п.4.4 таблица 3. | 10.12.2023 | Директор школы Сечина Н.Н. | |
| 4 | Разработать Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработана с учетом специфики пожарной опасности здания. | т.1; ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ п.392 ППР в РФ. | До 10.04.2020 | Зам. директора по обеспечению безопасности Работнова Н.О. | |

Директор школы



Сечина Н.Н.