

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий QR-код*02.11.2022 № 76220061000200848728



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ И НЕКРАСОВСКОМУ РАЙОНАМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«18» ноября 2022 г., 11 час.00мин.
(дата и время составления акта)

г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д.17/1
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки №101

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №101 от 02.11.2022 заместителя главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Борисенкова Антона Романовича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 76220061000200848728

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: **Федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) заместителем главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Борисенковым А.Р.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

образовательных организаций

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: **КНД МОУ «Лучинская средняя школа» ЯМР, инструкции и приказы по ПБ, документы организации подтверждающие работоспособность систем пожарной защиты объекта.**

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:
азываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1	Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара. (семь шлейфов АУПС находятся в неработоспособном состоянии).	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.4. (семь шлейфов АУПС находятся в неработоспособном состоянии (акт проверки работоспособности АУПС № 1 от 20.06.2022г. ООО «Интеграл»)
2	Отсутствует ограждение на крыше (кровле) здания школы при высоте более 7 метров до карниза здания и угле наклона кровли более 12 %.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.17 ППР в РФ; п. 8.11 СП 112.13330.2011, п. 7.16 СП 4.13130.2013.
3	Помещения второго этажа: лаборантской, кабинет № 4, кабинет № 5 не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации (далее – АУПС).	т. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ. СП 486.1311500.2020 п 4.4 таблица 3
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики пожарной опасности здания	т. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ п. 392 ППР в РФ

13. К настоящему акту прилагаются:

Акт проверки работоспособности АУПС № 1 от 20.06.2022г. ООО «Интеграл»

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель главного государственного инспектора
Ярославского и Некрасовского
районов Ярославской области
по пожарному надзору **А.Р. Борисенков**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку

**Борисенков Антон Романович, заместитель главного Государственного инспектора Ярославского и Некрасовского
районов, Ярославской области по пожарному надзору тел: 72-01-85E-mail: ond_ymr@mail.ru**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

18.11.2022 г. Инспектор Иванов Илья Борисенков

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий